



- KL-01 KATUSLAGI** ($U \leq 0,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $R'w \geq 60\text{dB}$)
- Valtsplekk või valtsprofiil katusekate
 - Aluslaudis 25x100 mm, $s \leq 200$ mm (samm vastavalt katusekate paigaldusjuhiste)
 - Tuulutusvahe / Distantliist, 75x50 mm, $s \leq 600$ mm
 - Aluskate (ülekatted min. 200 mm)
 - Sarikas, 45x245 mm, $s \leq 600$ mm / vahel mineraalvill, 250 mm
 - Aurutõke, PE kile 0,2 mm, ülekatted min. 100 mm, ühendus- ja läbiviigukohad teipida
 - Puitroov, 45x45 mm, $s \leq 400$ mm / vahel mineraalvill, 50 mm
 - 2x Eriköva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

- KL-02 KATUSLAGI** ($U \leq 0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $R'w \geq 60\text{dB}$)
- Valtsplekk või valtsprofiil katusekate
 - Aluslaudis 25x100 mm, $s \leq 200$ mm (samm vastavalt katusekate paigaldusjuhiste)
 - Tuulutusvahe / Distantliist 25x50 mm, $s \leq 600$ mm
 - Aluskate (ülekatted min. 200 mm)
 - Tuulutusvahe / puitpruss 50x50 mm, $s \leq 600$ mm
 - Katuse fermid (samm ja dimensioonid vt konstr. projektist) / vahel puiste vill soojustus 450 mm
 - Aurutõke - polüetüleenkile 0,2mm, ülekatted min. 100 mm, ühendus- ja läbiviigukohad teipida
 - Roov 45x45 mm, $s \leq 600$ mm / vahel mineraalvill soojustus 50 mm
 - 2x Eriköva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

- KL-03 GALERIIKÄIGU KATUSLAGI** ($U \leq 0,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $R'w \geq 60\text{dB}$)
- PVC või 2xSBS katusekate
 - Veekindel vineer, 21 mm
 - Tuulutusvahe / Distantliist 25x50 mm, $s \leq 600$ mm
 - Kaldu lõigatud puittalad sademevee äravoolu juhtimiseks / vahel mineraalvill soojustus (pealne kiht tuult tõkestav)
 - Puittalad, 45x195 mm, $s \leq 600$ mm (dimensioonid ja sammud vastavalt konstruktiivsele osale) / vahel mineraalvill soojustus 200 mm
 - Aurutõke - polüetüleenkile 0,2mm, ülekatted min. 100 mm, ühendus- ja läbiviigukohad teipida
 - Roov 45x45 mm, $s \leq 600$ mm / vahel mineraalvill soojustus 50 mm
 - 2x Eriköva kipsplaat, Nt Knauf KEK, 12,5+12,5 mm
 - Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

- KL-04 VARIKATUSE KATUSLAGI**
- PVC või 2xSBS katusekate
 - Veekindel vineer, 21 mm
 - Kaldu lõigatud puittalad sademevee äravoolu juhtimiseks
 - Teras- või puitkonstruktsioon (dimensioonid ja sammud vastavalt konstruktiivsele osale)
 - Roovitus, 25x100 mm, $s \leq 400$ mm
 - Tuulekasti putukavõrk
 - Tuulekastilaudis, 18x95 mm, $s = 105$ mm

- MÄRKUSED:**
- KÄESOLEV JONIS TÕHISTAB KÕIK SAMA JONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JONISED.
 - KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
 - KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHTUSINENERGIAGA.
 - KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHIESTELE.
 - KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTUSEL.
 - KÕIK MÕÖDUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHTA.
 - TUULUTUS ALARÕHUTUULUTITE ABIL.
 - TEHNOSÜSTEEMIDE KATUSELEMENID JA MUUD KATUSEARVIKUD JA NENDE PAIKNEMINE TÄPSUSTATAKSE EDASISE PROJEKTEERIMISE KÄIGUS.
 - AVATAIDETE MÕÖUDEKS ANTUD AVA MÕÖDUD.

