

MÄRKUSED:

VEEVARUSTUSTORUD KOMPOSIITTORUST UNIPPIPE JA PLASTTORUST UPONOR PE-Xa. KONSTRUKTSIOONIS (KA PINNASSESSE) PAIGALDATAVA TORUSTIKUNA KASUTADA PE-Xa TORU. JAOTUSTORUSTIK TEHNORUUMIST KUNI KOLLEKTORINI PAIGALDADA 1.KORRUSE PÕRANDA KONSTRUKTSIOONI (PE-Xa toru).

VEEVARUSTUSTORUD ISOLEERIDA VASTAVALT TABELILE 1.

EHITUSKONSTRUKTSIOONIS PAIGALDADA VEETORUD HÜLSSI VÕI ISOLEERIDA EF13.

RIDALEAMUBOKSIDE VEEVARUSTUS ON LAHENDATUD KOLLEKTORSÜSTEEMINA. KOLLEKTORID PAIKNEVAD 1.KORRUSE SAN.SÕLMES WC-LOPUTUSKASTI TAGA SEINAL. KOLLEKOTRIST ÜHENDUSED NII 1.KORRUSE KUI KA 2.KORRUSE SEADMETELE.

RIDAEALAMUBOKSI VEEVARUSTUSTORUDELE PAIGALDADA VEEMOÕTJAD. VEEMOÕTJAD PAIKNEVAD VAHETULT ENNE KOLLEKTOREID JOONISEL NÄIDATUD KOHAS. VEEMOÕTJAD ÜHENDADA VEEVARUSTUSTORUSTIKUGA LÄBI SULGEARMATUURIDE.

VEEVARUSTUSTORUD EHITADA UPONORI PE-Xa TORUST KOLLEKTORSÜSTEEMIS. JAOTUSTORUDE (KOLLEKTORI) JA SAN. SEADMETE VAHELISED VEETORUD (Ø16..Ø20) PAIGALDADA SEINA- JA PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI. KOLLEKTORI JA SAN.SEADMETE VAHELISED ÜHENDUSTORUD Ø16 PE-Xa torust (va. dušigesti ühendustoru Ø20 Pe-Xa).

KÜLM VESI PAIGALDADA PÕRANDAS SOOJUSTUSE ALUMISSE KIHITI JA SOE VESI PÕRANDA SOOJUSTUSE ÜLEMISSE KIHITI.

SAN. SEADMED ÜHENDADA VEEVARUSTUSTORUSTIKUGA LÄBI SULGEARMATUURI. VEEKOLLEKTORITE ETTE PAIGALDADA SULGARMATUUR.

TSIRKULATSIOONITORU ÜHENDADA NÄIDATUD KOHTADES SOOJAVEETORUGA. TSIRKULATSIOONITORUDELE PAIGALDADA REGULEERVENTIILID MTCV (TEHNORUUMI).

TORUSTIKU PAIGALDAMINE KOOSKÕLASTADA ELEKTRI, KÜTTE JA VENTILATSIOONI TÖÖVÕTTUDEGA.

TABEL 1. TORUDE ISOLATSIOON		
TORU DIAMEETER mm	KÜLM VESI	SOE VESI/ RINGLUS
De <49	20	40
De=50...89	30	50
De=90...169	40	60

TINGMÄRGID

- KV – KÜLM VESI
SV – SOE VESI
SVT – SOOJAVEETSIRKULATSIOON
- 201 – HOONE VEEVARUSTUSSÜSTEEM

- — LÖIKEST ÜLEVALPOOL (VÕIMALUSEL) NÄHTAMATU PAIGALDUSEGA TORU
- — LÖIKEST ALLPOOL NÄHTAMATU PAIGALDUSEGA TORU
- — SULGEVENTIIL
- — REGULEERVENTIIL
- —TAGASILOOGIKLAPP

