

TEHNILISED TINGIMUSED

**Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimiseks
Hiiumaa vallas.**

kinnistule (katastrinumber

I Veetorustik

1. Joonisel näidatud asukohta on rajatud liitumispunkt, millel on maakraan Dn25.
2. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnita asukoha määramise hõlbustamiseks min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel. Kaabli otsad tuua kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele - paigaldada märkelint.
3. Välja ehitada nõuetekohane veemõõdusõlm, skeem leitav <http://www.kvv.ee/pdf/Veemds.pdf> ja veemõõdusõlme tehnilised tingimused <http://www.kvv.ee/doc/VMStehing.doc>

II Kanalisatsioonitorustikud

Kinnistul ei ole võimalik liituda kanalisatsioonitorustikuga ja järgmise 5 aasta jooksul ei ole kavas rajada ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalust nimetatud kinnistule.

III Kaped, kaevud ja kaevuluugid

1. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi kaevuluuke ja kapesid
2. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi, mille ümbrus peab olema tihendatud liivaga. Killustik ei tohi kahjustada tihendamisel spindlipikendust.

IV Kooskõlastamine

1. Projekt kooskõlastada 1 eks ehitusprojektist anda üle

V Ühendamine

1. Kinnistu ühendatakse linna vee- ja kanalisatsioonitorustikuga peale teenuslepingu sõlmimist AS-iga, milleks:
 - anda üle Kärkla Veevärk AS-ile rajatud torustike teostusjoonised;
 - esitada torustikud ja sõlmed ülevaatuseks ja katsetuseks Kärkla Veevärk AS-ile.

Lisad: skeem 1.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.