




-  Liliti, ühepooluseline (pindmine/siivis)
 -  Hardkarp (pindmine/siivis)
 -  Grupililiti (pindmine/siivis)
 -  Vahetliliti (pindmine/siivis)
 -  Regulaatorililiti (pindmine/siivis)
 -  Regulaator ilma lilitita (pindmine/siivis)
 -  Ristililiti (pindmine/siivis)
 -  Höimaraandur
 -  Senaalvolgusti
 -  Volgusti
 -  Evakuatsioonivolgusti
- Märkused:**
- *Pistikupesod/lilitid/termostaadid ukse äärest 150mm ühisel horisontaalsel joonel
 - *Pistikupesad üldiselt põrandast 200–300mm kõrgusel, kui pole märgitud teisiti
 - *Ruumi küttermostaadid põrandast 1500mm kõrgusel
 - *Lilitid põrandast 1100mm kõrgusel
 - *Välis seinavolgustite kõrgus 2000mm