

KÜTTE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Toode	Suurus	Näitetootetähtis	Näitetootetootja	Kogus, tk	Pikkus, m
SOOJUSPUMBASÕLM					
Maasoojuspump	vt täpsemalt "Kütteseadmete tabel" KV-9-01			1	
Segamissõlme lisamoodul				1	
Akumulatsioonimahuti	500L, 6 toruotsa, termomeetri pesaga			1	
Soojuskollektortoru	Ø40x2,4				~600
Soojuskuluarvesti	0,6m³/h (soojuspumbale)			1	
Tsirkulatsioonipump	vt täpsemalt "Kütteseadmete tabel" KV-9-01			1	
3-tee ventiil ajamiga	kvs 2,5			1	
3-tee ventiil termostaadiga	(katla laadimissõlm)			1	
Liiniseadeventiil	DN25			1	
Liiniseadeventiil	DN40			2	
Sulgeventiil	DN15			6	
Sulgeventiil	DN20			5	
Sulgeventiil	DN25			7	
Sulgeventiil	DN40			5	
Tagasilöögiklapp	DN20			1	
Tagasilöögiklapp	DN25			2	
Mudafilter	DN20			1	
Mudafilter	DN25			2	
Mudafilter	DN40			1	
Täiteventiil	DN15			1	
Tühjendusventiil				5	
Automaatne õhutuskapp				2	
Kaitseklapp	P=2,5bar			1	
Kaitseklapp	soojuskollektor			1	
Kaitseklapp	katel			1	
Paisupaak	V=50L			1	
Paisupaak	V=35L	soojuskollektoringile		1	

Toode	Suurus	Näitetootte tähis	Näitetootte tootja	Kogus, tk	Pikkus, m
Termomeeter				7	
Termoandur				4	
Manomeeter				5	
Teraspresstoru	Ø18x1,0				~5
Teraspresstoru	Ø22x1,2				~5
Teraspresstoru	Ø28x1,2				~5
SOOJUSPUMBA TARBEVEE OSA					
Sulgeventiil	DN15			1	
Sulgeventiil	DN20			3	
Mudafilter	DN20			1	
Kaitseklapp	P=5bar			1	
Tagasilöögiklapp				1	
Automaatõhuti				1	
Termomeeter				2	
Manomeeter				1	
Teraspresstoru	Ø18x1,0	tarbevee			~5
Teraspresstoru	Ø20x1,2	tarbevee			~5
HOONE KÜTTESÜSTEEM					
Teraspresstoru	Ø15x1,0				40
Teraspresstoru	Ø18x1,0				20
Teraspresstoru	Ø22x1,2				25
Teraspresstoru	Ø28x1,2				10
Terasplaatradiaator	CV22-600-1100		Purmo	3	
Terasplaatradiaator	CV22-600-1600		Purmo	2	
Liiniseadeventiil	DN15			2	
Sulgventiil	DN20			2	
H-liitmik				4	
Radiaatori sulgkraan				1	
Eelseadeventiil+termopea				5	
Kollektori jaotustoru*	6 hargnemist			1 paar	

Toode	Suurus	Näitetootte tähis	Näitetootte tootja	Kogus, tk	Pikkus, m
Toiteplokk+kontroller	6 ringi, 5 ruumitermostaati, raadiosidega			1	
Ruumitermostaat	raadiosidega			5	

* Eraldi pörandküttering liita jaotuskollektoriga, kas pikendades kollektorit või asendades jaotustoru. Segamissõlm säilib

NB! Joonistel ja spetsifikatsioonis esitatud liinisedeventiilide mõõdud on antud vastavalt Oventrop Hydrocontrol ventiilidele. Juhul, kui ventiilid asendatakse teise tootja ventiilidega või mudelitega, peavad jääma ventiilide seadeasendid võimalikult keskele joonistel esitatud kv-arvudel!

Põlved, kolmikud, üleminekud jms ning isolatsioon vastavalt joonisele.

Kui paigaldustööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis kirjeldamata materjalid, kuuluvad need töövõttu.

Asendusvalikud tuleb kooskõlastada Tellija või Tellija poolse järelvalvega.