

Ventilatsiooniseade

Süsteemi nr.	Seadme nimetus	Teenindatavad ruumid	Seadme asukoht	Õhuhulk		Rõhukadu	Ventilaatori mootor				Klapp	Filter	Soojusvaheti tüüp	Kasutegur %	Ringlusõhk	Eelküttepatarei		Järelküttepatarei		Jahutuspatarei	
				l/s			Pa	N kW	V/f	SFP						Märkused	Q kW	Märkus	Q kW	Märkus	Q kW
SV-1	Soojustagastusega agregaat, nt Domerk R 500 V	Terve hoone	Katlaruum	Sissepuhe	143	250	0.1	230/1	≤1,4	EC-mootor	JA	F7	Rootor	85	-	-	-	1	elekter	-	-
				Väljatõmme	143	250	0.1				JA	M5									