

1

2 3

EI30

TINGMÄRGID

- õhukanal lõikepinnast ülevalpool, mitternähtav paigaldus
 õhukanal lõikepinnast ülevalpool, nähtav paigaldus
 õhukanal lõikepinnast allpool, nähtav paigaldus
 õhukanal lõikepinnast allpool, mitternähtav paigaldus
 sissepuhkekanal, -ristõikes
 väljatõmbekanal, -ristõikes
 välisõhukanal, -ristõikes
 heitõhukanal, -ristõikes
 tuletõkkesektsioon
 sissepuhe
 väljatõmme
 siirdeõhk
 veeaurutõke (9 mm suletud pooridega vahtkummi)
 soojusisoleerimine (isol. paksus 50 mm)
 ventileeruv lävepakk või uksepilu
 seinale paigaldatav horisontaalne õhujoaga õhujaotaja
 väljatõmbeplatoon
 sauna sissepuhkeklapp
 sauna väljatõmbeklapp
 õhuvõtrest
 müra summuti

MÄRKUSED:

Kõik projektis märgitud seadmed ja materjalid on toodud näitena ning võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.

Õhujaotajate täpsed asukohad täpsustada kohapeal või sisekujunduse projektis. Kõõgi õhupuhastist viia elektriline signaal korteri vent.agregaati (nõrkvoolu töövõtt); ventilatsiooniagregaat peab lülituma automaatselt suurendatud sissepuhke- ja vähendatud väljatõmberežiimi.

Kõõgi õhupuhastist peab sisaldama tagasivooluklappi.

Õhukanalite isoleerimisel kasutada alumiiniumpaberiga pinnatud matet.

Õhuvõtu- ja heitõhu kanalite kondensatsioonitõke (K) tagada suletud pooridega vahtkummi isolatsiooniga 9 mm (veeaurutihedad liited), mis paigaldada esimese isolatsioonikihi.

Pööningule paigaldatavad 50 mm isoleeritud õhukanalid katta pealt >100 mm lae soojustusega.

Õhukanalite läbiviigid veeaurutõkkest peavad olema teostatud veeaurutihedalt.

Ventilatsioonitorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

B

A

