

1

2 3

E/30

B

A

TINGMÄRGID

-  õhukanal lõikepinnast ülevalpool, mittenähtav paigaldus
-  õhukanal lõikepinnast ülevalpool, nähtav paigaldus
-  õhukanal lõikepinnast allpool, nähtav paigaldus
-  õhukanal lõikepinnast allpool, mittenähtav paigaldus
-  sissepuhkekanal, -ristlõikes
-  väljatõmbekanal, -ristlõikes
-  välisõhukanal, -ristlõikes
-  heitõhukanal, -ristlõikes
-  tuletõkkesektsioon
-  sissepuhe
-  väljatõmme
-  siirdeõhk
-  K veeaurutõke (9 mm suletud pooridega vahtkummi)
-  SI50 soojusisolatsioon (isol. paksus 50 mm)
-  UP ventileeruv lävepakk või uksepilu
-  DSK seinale paigaldatav horisontaalse õhujoaga õhujaotaja
-  DSE väljatõmbeklaap
-  ULS sauna sissepuhkeklapp
-  URS sauna väljatõmbeklaap
-  RV õhuvõturest
-  KVAp mürasummuti

VILPE Ø160S 300x300 EXHAUST VENT

+55 l/s

Katuse läbiviik
300x300-1200-50
all Ø160 ühendus.

SR-35

Katuse läbiviik
300x300-1200-50
all Ø160 ühendus.

VILPE Ø160S 300x300 EXHAUST VENT

Ø160 SI30
pööningul
Ø160 SI30
pööningul

MÄRKUSED:

Kõik projektis märgitud seadmed ja materjalid on toodud näitena ning võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.

Õhujaotajate täpsed asukohad täpsustada kohapeal või sisekujunduse projektis. Kõõgi õhupuhaist viia elektriline signaal korteri vent.agregaati (nõrkvoolu töövõtt); ventilatsiooniagregaat peab lülituma automaatselt suurendatud sissepuhke- ja vähendatud väljatõmberežiimi.

Kõõgi õhupuhaist peab sisaldama tagasisvooluklappi.

Õhukanalite isoleerimisel kasutada alumiiniumpaberiga pinnatud matte.

Õhuvõtu- ja heitõhu kanalite kondensatsioonitõke (K) tagada suletud pooridega vahtkummi isolatsiooniga 9 mm (veeaaurutõke liited), mis paigaldada esimese isolatsioonikihi.

Puhastusluugid paigaldada vastavalt seletuskirjale.

Ventilatsioonitorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

E/30