


Ventilatsioonisüsteemi V3 põhimõtteline skeem



VENTILATSIOONISÜSTEEMI V3 PÕHIMÕTTELINE SKEEM.
JUHTIMINE.

- VENTILAATORI LÜLITUS VENTKAMBRIST
- BLOKEERINGUD.
- MOOTORI SEISKUMINE
- TULETÕRJEBLOKEERING

2-KORRUSELISELE BÜROOHOONELE 3. KORRUSE PEALEEHITUS					TL-1664	
Vesse tn 10, Tallinn						
Direktor	Ü. Takker		01.2007	Ventilatsioonisüsteemi V3 põhimõtteline skeem	staadium	leht
Pr. juht	K.Pluum		01.2007		PP	V005
Projekteeris	Indrek Ladva		01.2007			
					OÜ TARTU PROJEKT Raekoja plats 8 Tegevusluba E 146/2004-E	
					tel./fax 7 423 409 tel. 7 442 098 tel. 7 423 321	