

- Olemasolev konstruktsioon
- Aluskrunt/nakkeparandaja
- Paigaldusliim
- Mineraalvillaplaat 150 mm, $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$
- Armeerimiskrohv 5mm koos võrguga
- Toonitud silikoonkrohv

- Olemasolev konstruktsioon
- Aluskrunt/nakkeparandaja
- Paigaldusliim
- Mineraalvillaplaat 100 mm, $\lambda=0,036$ W/mK
- Armeerimiskrohv 5 mm koos võrguga
- Toonitud silikoonkrohv

- Olemasolev konstruktsioon
- Aluskrunt/nakkeparandaja
- Paigaldusliim
- Vahtpolüstüreenplaat 150 mm, $\lambda=0,036$ W/mK
- Armeerimiskrohv 5 mm koos võrguga
- Toonitud silikoonkrohv



1. Keldrikorruse tulefõkketsoonides on tulepüsivus EI60, pealmaakorrustel EI30. Keldrikorrustele minevatel ustel tulepüsivus on EI30. Pööninguluugi tulepüsivus on EI30. Ühistul kontrollida tulefõkketsoone eraldavate avatäidete vastavust kehtivatele tulekaitse nõuetele ja puuduste korral likvideerida need esimesel võimalusel.
2. Välisseinte sõlmi VS-1 ja VS-2, sakliseinte sõlm SS-1, saklisõlme SOK-2, aknasõlme AS-1, ukseõlme US-1, varikatuse sõlme VK-1, pööninguluugi sõlme PL-1, pööningu soojustamise sõlme VL-1, sissekäiguplaadi sõlme SP-1, räästa sõlme RA-1 ning katuse lõiget KL-1 vaadata eraldi sõlmejoonistelt.
3. Kõik suitsukorstnad laotakse kõrgemaks nii, et nende kõrgus katusepinnast oleks min 800 mm

== Tuletõkketsooni tulepüsivusega EI60