

VAADE "B"



MÄRKUSED:

1. Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid.
2. Fassaadi põhimaht soojustatakse 200mm paksuselt min.villaga
3. Lodžadel kasutada min. villa asemel SPU plaate - 100mm
4. Sokkel soojustatakse täiendavalt 150mm EPS soojustusega
5. Fassaad ja sokkel katta 10mm tsementkiudplaadiga
6. Kõik avatäited vahetada ning paigaldada soojustuse kihti.

- |   |  |                                                                 |
|---|--|-----------------------------------------------------------------|
| ① |  | Sokkel, kivipuru tsementkiudplaat 10mm , must 35 R              |
| ② |  | Fassaad, värvitud tsementkiudplaat 10mm, hallikas-valge RAL9002 |
| ③ |  | Fassaad, värvitud tsementkiudplaat 10mm , hall RAL7037          |
| ④ |  | Fassaad, värvitud tsementkiudplaat 10mm , roheline RAL6017      |
| ⑤ |  | Veeplekid hall RR23                                             |