



- MÄRKUSED:**
1. Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid.
 2. Fassaadi põhihaht soojustatakse 200mm paksuselt min.villaga
 3. Lõdžadel kasutada min. villa asemel SPU plaate - 100mm
 4. Sokkel soojustatakse täiendavalt 150mm EPS soojustusega
 5. Fassaad ja sokkel katta 10mm tsementkiudplaadiga
 6. Kõik avatäited vahetada ning paigaldada soojustuse kihti.

- | | | |
|---|--|---|
| ① | | Sokkel, kivipuru tsementkiudplaat 10mm, must 35 R |
| ② | | Fassaad, värvitud tsementkiudplaat 10mm, hallikas-valge RAL9002 |
| ③ | | Fassaad, värvitud tsementkiudplaat 10mm, hall RAL7037 |
| ④ | | Fassaad, värvitud tsementkiudplaat 10mm, roheline RAL6017 |
| ⑤ | | Veeplekid halli RR23 |