



PROJEKTEERITAVAD TEHNOVÕRGUD

- V11 — projekteeritud veevarustustoru
— K11 — projekteeritud kanalisatsioonitoru

MÄRKUSED:

- 1) Kanalisatsioonitorude peal tagada vähemalt 1 m pinnase paksust, juhul kui ei ole võimalik, soojustada torud styrofoam plaatidega 1200x600x100. Veetoru peale tagada vähemalt 1,8 m pinnase paksust.
- 2) Projekteeritud torustike ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega täpsustada nende asukoht ja paiknemissügavus maapinnast kaevamistöde käigus.

Objekt:	Kontorihoone		
Asukoht:			
Osa:	Veevarustus- ja kanalisatsioon		
Joonis:	1.korruse plaan		
Tellijaja Vastutav insener:	Vadim Samulin	Staadium:	Põhiprojekt
Projekteerija:	Viktor Kovalenko		
Töö nr:	Möötkava: 1:100	Leht: VK-5-01	Kuupäev: 09.06.2020