

## PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
<b>VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON</b>				
	<b>Veemöödusõlm</b>			
1	Kuulkraan DN15		8 tk	
2	Kuulkraan DN20		2 tk	
3	Veemöötaja DN15		4 tk	
4	Veemöötaja DN20		1 tk	
5	Konsool veemöötajale VMK 15-240		4 tk	
6	Konsool veemöötajale VMK 20-280		1 tk	
7	Tühjenduskraan DN15		5 tk	
8	Tagasilöögiklapp DN15		4 tk	
9	Tagasilöögiklapp DN20		1 tk	
10	Vajadusel veepehmedaja ja armatuur		4 kompl	Valib Tellija vastavalt veeanalüüsile
	<b>Veevarustus</b>			
1	Komposiitoru PN10 De25x2,5		25 m	
2	Komposiitoru PN10 De32x3,0		25 m	
3	Põrandasisene ühendustoru Pex (painduv)	De20	220 m	
4	Isolatsioon KV torule De25	20mm	5 m	
5	Isolatsioon SV torule De25	40mm	8 m	
6	Isolatsioon KV torule De32	20mm	12 m	
7	Külma veekollketor 5xDe20		4 tk	
8	Sooja veekollektor 3xDe20		4 tk	
10	Kuulkraan	DN25	8 tk	
11	WC-potti veeühenduskraan		4 tk	
12	Kätepesusegisti		4 tk	Vastavalt sisekujundusele
13	Duššisegisti		4 tk	Vastavalt sisekujundusele
14	Pesumasina veeühenduskraan		4 tk	
15	Kastmiskraan isetühjenev		4 tk	
16	Köögisegisti		4 tk	Vastavalt sisekujundusele
17	Eelisooleeritud põranda alune külmaveetoru	De32x4,4	28 m	Nt.Ecoflex
18	Eelisooleeritud põranda alune soojaveetoru	De25x3,5	28 m	Nt.Ecoflex
	<b>Kanalisatsioon</b>			
1	Kanalisatsioonitoru PP SN4	De50	6 m	
2	Kanalisatsioonitoru PP SN4	De110	14 m	
3	Kanalisatsioonitoru PP SN8 (põranda all)	De75	32 m	
4	Kanalisatsioonitoru PP SN8 (põranda all)	De110	68 m	
5	Otsakate tuulutustorule katusel	De110	4 tk	
6	Valamu koos sifooniga		6 tk	Vastavalt sisekujundusele
7	Köögivalamu koos sifooniga		4 tk	Vastavalt sisekujundusele
8	Dušširenn/trapp De50 äravooluga		4 tk	Vastavalt sisekujundusele
9	WC-pott paigaldusraami, loputussüsteemi ja vajutusnupuga		4 tk	Vastavalt sisekujundusele
10	Pesumasina vooliku ühendusots	De32	4 tk	
11	Põrandatrapp r/v kaanega, nn.kuivtrapp leilis	De50	4 tk	
12	Põrandatrapp r/v kaane ja ujuva haisulukuga	De110	4 tk	tehnoruumis

Märkused:

**PÕHISEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU**

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
1.	Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.			
2.	Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.			
3.	Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.			
4.	Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.			
5.	Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.			