

ARVAMUSE AVALDAMISE JA KAEVELOA ANDMISEKS



Projekti nimetus (osade/köidete nimetus):
tehnovõrgud

1.osa – Eesti Veeprojekt:

**2.osa – Priimus Projekt: **

Majandustegevustead nr:

Pädev isik: I

Projekteerija:

Projekti number: I

Paigaldamise meetod: **lahtise kaevikuga, vajadusel kinniselt, maakaablid kaitsetorusse**

Staadium: **põhiprojekt**

Nõusolek nr

Asukoht: **Kastre vald, Haaslava küla,**

Käsitletud teema: **ühisveevärk ja kanalisatsioon, side, tänavavalgustus**

Projekti poolt hõlmataval alal paiknevad järgmised Gaasivõrk AS-le kuuluvad gaasitorustikud:

- a. *Võsu A-kategooria gaasitoru; 2007.a, PE80 D90*8,2; kaitsevöönd 1,0 m toru seinast*
- b. *Ülenurme-Roiu C-kategooria gaasitorustik; 1990.a, St D377*6,0, kaitsevöönd 2,0 m toru seinast*
- c. *Uue-Kalda C-kategooria gaasitorustik; 2011.a, St D60,3*3,6; kaitsevöönd 2,0 m toru seinast*

Käesolev nõusolek on antud vaid AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldiste ja sellega seotud rajatiste kaitsevööndis tööde teostamiseks ning on üldist laadi. Nõusoleku andmisega ei kinnitata esitatud projektis märgitud olemasolevate AS-ile Gaasivõrk või kolmandatele isikutele

ARVAMUSE AVALDAMISE JA KAEVELOA ANDMISEKS

kuuluvate (sh kinnistusesise) gaasipaigaldiste ja sellega seotud rajatiste asukoha õigsust ega võeta endale mingit vastutust selles osas.

Nõusoleku märkused:

1. Viis tööpäeva enne ehitus- ja kaevetööde alustamisel palume kohale kutsuda AS Gaasivõrk volitatud esindaja edastades selleks teate avarii@gaas.ee e-aadressile.
2. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.
3. Projektdokumentatsiooni koostamisel palume lähtuda:

a. kehtivatest standarditest:

- i. EVS 843 „Linnatänavad“;
- ii. EVS 932 „Ehitusprojekt“;
- iii. EVS-EN 124 „Restkaevude päised ja hoolduskaevuse päised sõiduteedel ja jalakäijate aladel“.

Standardites toodud tehnovõrkude ja ehituskonstruksioonide kujade vähendamine gaasipaigaldise suhtes on lubatud ainult valdaja nõusolekul, kui on tarvitusele võetud meetmed, mis välistavad gaasipaigaldise kahjustamise.

b. GV juhenditest:

- i. [GV-TS 1:2019 „PE torustike ehituse tehniline spetsifikatsioon“](#);
- ii. [GV-TS 8:2019 „Võrguarmatuuri kaitsekaped“](#).

c. [Eesti Gaasiliidu juhenditest](#):

- i. Polüetüleenist gaasitorustike paigaldamine G2-1:2017;
- ii. Gaasireguleeripunktid G2-2:2011;
- iii. Terasest gaasitorustike keevitus G1-1:2007;

4. Eelistatav on kaablite läbiviimine gaasitorude alt
5. Tööalasse jäävate gaasitoru armatuuride kaitsekaped paigaldada teekattega / murupinnaga tasa, kaitstav armatuurosa eab jääba kape kaane alumisest tasapinnast 10 cm allapoole; vajadusel reguleerida armatuurosa pikkust

Sõltumata nõusoleku andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata gaasipaigaldisi ja sellega seotud rajatisi ning enne tööde alustamist tuvastada nende tegelik asukoht. Gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatise kahjustamise korral tuleb AS-ile Gaasivõrk ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju.

Gaasitöid võib teostada üksnes ettevõtte, kes on registreeritud majandustegevuste registris gaasitööde teostajana ning tööd on eelnevalt kooskõlastatud Gaasivõrk AS (avarii@gaas.ee; tel 13404).

Nõusolek kehtib üks aasta alates väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega,

ARVAMUSE AVALDAMISE JA KAEVELOA ANDMISEKS

Spetsialist / AS Gaasivõrk volitatud esindaja

HG ProSolution OÜ | Harjumaa, Tallinn, Gaasi 5, 13816

