



Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Harju tn. 6
10130 Tallinn, Eesti
tel: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



Projekti kooskõlastus nr

Tellijä
Registrikood/isikukood
Aadress
Kontaktisik
Telefon

Ehitise asukoht

Ehitise sihtotstarve

Kooskõlastamine
ELA objekt

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Juhul, kui on vajadus ELA SA sidekaevu 067K11 nihutamiseks ja asendamiseks, siis ümberpaigaldatud sidekaevu ja ELA SA multitorude **ELA SA nõuetekohane** teostusjoonis edasatada ELA SA'le andmebaasi ELA-12 vahendusel. Dokumentide edastamiseks vajaliku koodi saamiseks pöörduda ELA SA halduse poole e-posti aadressil elasa.haldus@connecto.ee.

Väljapoole olemasolevat kasutusala jääv ELA SA sidetrass seadustada ELA SA kasuks. Seadustamine tellida ELA SA poolt heaks kiidetud ettevõttelt. Täpsem info <https://www.elasa.ee/>

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELA SA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELA SA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab AS Connecto Eesti kodulehelt www.connecto.ee või telefonil 5336 4150

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Trassi rajamisel kinnisel meetodil täpsustada enne ehitustööde algust ELA SA sidevõrgu liinirajatise paigaldussügavus vajadusel surfimise teel. Tagada rajatavate trasside vertikaalne vahekaugus ELA SA multitorust min 0,5m.

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELA SA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

ELA SA siderajalise kaitsevööndis tegutsemisel lähtuda 29.06.2021 väljastatud
Elektroonilise side alased tehnilistest tingimustest nr TT1523TR

Täiendav info telefonil

Käesolev kooskõlastus koostati 02.07.2021 Kooskõlastus kehtib kuni 02.07.2023