

- LIITUMINE:
* olemasolev liitumine
- LÜLITUSKILP:
* olemasolev lülituskilp
* lülituskilbi sisu vajab uuendamist
- KAABELDUS:
* maakaablite otsad kinnastada
* maakaablid paigaldada kogu ulatuses torusse
- ELEKTRILISED ÜHENDUSED ja MAANDAMINE:
* proj.-d maakaablivõrk 3L+PEN (TN-C)
* TN-C/TN-S üleminek mastiklemmidel
* valgustid ühendada TN-S süsteemis
* igale valgustile mastis eraldi sulavkaitse
* mastivalgustid tehases komplekteeritud kaabliga
* I klassi valgustid ühendada PE-juhiga
* märgitud mastidele rajada ühe elektroodiga (3...4m) kordusmaandused

