

Põhiseadmete spetsifikatsioon**VENTILATSIOON**

Seadme tähis	Seadme nimetus	Teenindatavad ruumid / seadme asukoht	Õhuhulk, l/s Rõhukadu, Pa	SFP, kW/(m ³ /s)	El. ühendus	Kalorifeeri tüüp ja võimsus	Seadme müratase max, dB(A)	Filter	Soojusvaheti tüüp ja efektiivsus*	Märkused
SP/VT01	Kompaktne ventilatsiooni agregaat	Elamu ruumid / tehnoruum	SP: +92, 180 VT: -92, 160	<1,8	230 V, 50 Hz, 10 A, 1,2 kW	elekter 0,8 kW	<45	2x ePM1 55% (F7)	Rooror η=84%	Nt. Flexit Nordic S4 kaugjuhtimise võimalusega mobiilirakenduse kaudu

* -soojusvaheti efektiivsust arvutatakse vastavalt satandardile EN 308.

KÜTE

Seadme tähis	Seadme nimetus	Teenindatavad ruumid / seadme asukoht	Küttevõimsus, kW	El. Ühendus	Märkused
MSP-1	Maasoojuspump Inverterkompressoriga + soojaveeboiler	Elamu ruumid / tehnoruum	3-12	400 V 3NAC 50 Hz El.kaitse ilma elektriküttekehata 10 A	Nt. NIBE F1155-12 + NIBE W-E 300 9 kW lisaküttekehaga
P-1	Põrandkütte tsirkulatsioonipump			230 V, 50 Hz, <100W	30 kPa, 0,30 l/s
	Vesipõrandkütte kollektorite ventiilid ajamitega				