



PJK



SKEEM	NIMETUS	Pa/Pi [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm²]
—	VALGUSTUS ELUTUBA, ESIK		C 10	
	VALGUSTUS ELUTUBA A			3G1,5
	HÄÄLETU IMPULSSRELEE LEGRAND CAT. N° 4 124 00			
	16A, 230V			
	VALGUSTUS ELUTUBA B			3G1,5
	HÄÄLETU IMPULSSRELEE LEGRAND CAT. N° 4 124 00			
	16A, 230V			
	VALGUSTUS ELUTUBA C			3G1,5
	HÄÄLETU IMPULSSRELEE LEGRAND CAT. N° 4 124 00			
	16A, 230V			
	VALGUSTUS ELUTUBA D			3G1,5
	HÄÄLETU IMPULSSRELEE LEGRAND CAT. N° 4 124 00			
	16A, 230V			
	VALGUSTUS LÜLITID A, B, C, D LÄBIJOOKSVALT			7x1,5
	VALGUSTUS SUUR MAGAMISTUBA, TUBA 10,4		C 10	3G1,5
	KÖÖK LAGI JA TUBA 13,3, WC			
	VALGUSTUS SAUN, SAUNA EESRUUM, DUŠŠIRUUM		C 10	3G1,5
	KÖÖK LAGI JA TUBA 13,3			
	R		C 10	
	W4 VÄLISVALGUSTUS AUTOVARJUALUNE, +TEHN RUUM		C 10	3G1,5
	PIR-ANDURIGA			
	VÄLISVALGUSTUS W5 – LED RIBA ÜMBER HOONE		C 10	3G1,5
	K-O-A LÜLITI			
	TÖÖS HÄMARALÜLITIGA+KELLA 01.00-NI			
	VÄLISVALGUSTUS RÄÄSTAKASTIS W3 – MAJA ÖÖVALGUS		C 10	3G1,5
	K-O-A LÜLITI			
	TÖÖS HÄMARALÜLITIGA ALATES KELLAST 00.55			
	JÕULUVALGUSTUS RÄÄSTAKASTIS JV		C 10	3G1,5
	K-O-A LÜLITI			
	TÖÖS HÄMARALÜLITIGA+KELLA 01.00-NI, 05.00-09.00			
	JÕULUVALGUSTUS RÄÄSTAKASTIS JV		C 10	3G1,5
	K-O-A LÜLITI			
	TÖÖS HÄMARALÜLITIGA+KELLA 01.00-NI, 05.00-09.00			
	VALGUSTUS SISSEÕIDUTEEL JA AIAS PUUDE VAHEL		C 10	NY-3G1,5
	K-O-A LÜLITI			
	TÖÖS HÄMARALÜLITIGA+KELLA 01.00-NI, EDASI PIR	ANDURILT		
	SUURE TÖÖRAADIUSEGA PIR ANDUR MAJA KÜLJES			3G1,5
	HL – HÄMARALÜLITI		C 10	
	ANDUR KATUSEL			3G1,5
	PROGRAMMKELL PK1		C 10	
	PROGRAMMKELL PK2		C 10	