

Katuseakna asukoht kohakuti välisuksega

VS1

A-22 900x2100

A-21 1800x2100

A-22 900x2100

TUBA 202
h 1.6=12.0m²
h.2.5=5.2m²

HALL 201
7.4m²

WC 204
1.8m²

TUBA 203
h 1.6=10.4m²
h.2.5=4.5m²

TERRASSI ÖHURUUM

Sarikate samm 1200mm?

VS1

A-22 900x2100

A-21 1800x2100

A-22 900x2100

WC2

V1

Ø110

Ø50

Tuulutus
~700mm katusepinnast

== == ==	REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK PÕRANDAS (K1)
== == == ==	REOVEEKANALISATSIOONI TORUSTIK LAE ALL (K1)
TR2	PLASTTRAPP R/V TERASEST KAAINEGA, KUIV TRAPP
SV1	VALAMU
KV	KÖÖGIVALAMU
WC1	WC-POTT
PM	PESUMASIN
PL	PUHASTUSLUUK
TR3	RENN TRAPP 900MM

TORU Ø MM	HORISONTAAL MM	VERTIKAAL MM
32	500	1200
40	500	1200
50	700	1200
75	800	1800
110	1000	1800
160	1200	2000

$\phi 50 - i=0.02$, $\phi 75 - i=0.015$, $\phi 110 - i=0.012$

1. HOONE SISENE TORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST (PP) KANALISATSIOONITORUDEST $\phi 32 \times \phi 200$. 2. KÕIK KANALISATSIOONIPÜSTIKUD JA LAEALUSED TORUSTIKUD ISOLEERIDA SOOJADE RUUMIDES 50MM PAKSUSE JA KÜLAMDES RUUMIDES 100mm AL.FOOLIUMKATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUTEGA (TIHEDUS $\leq 100 \text{ KG/M}^3$), KUI EI OLE JOONISEL NÄIDATUD TEISITI. TORUISOLATSIOONI SÜTTIMISTUNDLIKKUS-TULELEVIMISKLASS ON B-S1, D0.
3. KANALISATSIOONIPÜSTIKUD LÕPETADA KATUSEL TUULUTUSTORU OTSIKUTEGA, TUULUTUSOTSIKUTE MINIMAALNE PAIGALDUSKÕRGUS +0,7 M KATUSEPINNAST.
4. ÜHENDUSTORUSTIKUD SANITAARSEADMETEGA PAIGALDADA SÜVISTATULT SEINAKONSTRUKTSIOONI SISSE.
5. TORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
6. TÄPSELT SANTEHNICA MUDELID VAATA SISEKUJUNDUSE PROJEKTIS.