



$\phi 50 - i=0.02, \phi 75 - i=0.015, \phi 110 - i=0.012$

1. HOONE SISENE TORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST (PP) KANALISATSIOONITORUDEST $\varnothing 32 \div \varnothing 200$. SADEMEVEEKANALISATSIOONI TORUSTIKUNA KASUTADA SURVETORUSID PE PN6.
2. KÕIK KANALISATSIOONIPÜSTIKUD JA LAEALUSED TORUSTIKUD ISOLEERIDA SOOJADES RUUMIDES 50MM PAKSUSE JA KÜLAMDES RUUMIDES 100mm AL.FOOLIUMKATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUTEGA (TIHEDUS $\leq 100 \text{ KG/M}^3$), KUI EI OLE JOONISEL NÄIDATUD TEISITI. TORUISOLATSIOONI SÜTTIMISTUNDLIKKUS-TULELEVIMISKLASS ON B-S1, D0.
3. KANALISATSIOONIPÜSTIKUD LÕPETADA KATUSEL TUULUTUSTORU OTSIKUTEGA, TUULUTUSOTSIKUTE MINIMAALNE PAIGALDUSKÕRGUS +0,7 M KATUSEPINNAST.
4. KÕIK PLASTTORUDE LÄBIVIIGUD TULETÕKKE TARINDIDEST VARUSTADA TULETÕKKEMANSETTIDEGA VÕI TORUDELE KUNI $\varnothing 32 \text{ MM}$ SPESTIAALSE PAISUVA TULETÕKKEMÄHISEGA.
5. ÜHENDUSTORUSTIKUD SANITAARSEADMETEGA PAIGALDADA SÜVISTATULT SEINAKONSTRUKTSIOONI SISSE.
6. TORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
-------	----------	----------	---------