


Bet. tǎnavakivi katend

Tänavakivi	$h=6\text{cm}$
Jämeliivast paigalduskiht	$h=3\text{cm}$
Purustatud kruusast või kiilutud killustikust dreeniv alus $K_f \geq 1,0\text{m/ööp}$ ($k=0,98$)	$h_{\min}=15\text{cm}$
Olemasolev aluspinnas ja/või täitepinnas	($k_{\min}=0,95$)




PURGIMISALA TINGMÄRGID



Proj. tänavakivi



Proj. äärekivi



Kanalisatsiooni vaatluskaev
Sademevee kanalisatsiooni restkaev
Siibrikaev
Sademevee väljalask
Kanalisatsiooniühendus
Mahuti
Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev
Sõlm / sadul / maakraan
Likvideeritavad puud

- | | |
|---|--|
|  | Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon (kinnistu) |
|  | Projekteeritav karavanide kanalisatsioon K3 |
|  | Projekteeritav survekanalisatsioon KS1 |
|  | Projekteeritav survekanalisatsioon KS2 |
|  | Projekteeritav sademevee kanalisatsioon (kinnistu) |
|  | Projekteeritav veetoru V11 (kinnistu) |
|  | Projekteeritav pumpla elektrikaabel |
|  | Hooajaline veetoru |
|  | Olemasolev isevoolne kanalisatsioon |
|  | Olemasolev survekanalisatsioon |
|  | Olemasolev veetrass |
|  | Sidekaabel |
|  | Madalpingekaabel |
|  | Madalpingekaabeli õhuliin |
|  | Kinnistu piir |

MÄRKUSED:

1. Käesoleva joonise alusena on kasutatud Reaalprojekt OÜ töö nr. G20002 "Vanasauna tee 8 ja Lahu kinnistu, Valma küla, Viljandi vald, Viljandi maakond" joonist "Geodeetiline alusplaan M 1:500" kuupäevaga jaan. 2020.a.
2. Joonisel kasutatud koordinaatsüsteem on L-Est97 ja kõrgused on EH2000 süsteemis.
3. Purgimisõlme ja veevõtuposti skeem on toodud joonisel VK-7-03.