

23.08.2021 PR/2146361-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Olemasolev hoone
Asukoht: Tallinn
Käsitatud: Veevarustus

VEEVARUSTUS:

Reeglina on ühel kinnistul üks veeühendus (või kaks veeühendust, kui seda nõuab ehitisesisene tulekustutussüsteem) ja kogu kinnistule antav vesi mõõdetakse ühe vee-ettevõtja poolt paigaldatud peaveearvestiga.

Arvestades hoone omaniku esitatud asjaoludega ning võttes arvesse, et kinnistul paiknevad kolm erinevate aadressidega eraldiseisvat hoonet, on võimalik teha erand ja lubada hoonete liitumine ühisveevärgiga iseseisva veeühenduse kaudu.

kinnistule projekteerida lisa veeühendus hoone olmeveega varustamiseks Silla tn DN32mm (teras) ühistorustikust (arvutusliku vooluhulga suurenemine ei ole ette nähtud). projekteeritavale veeühendusele näha ette liitumispunkt (sulgeseade) kuni 1m kaugusele väljaspoole kinnistu piiri, tänava maa-alale.

Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli ja märkelindi paigaldus.

Kinnistu veemõõdusõlm projekteerida hoonesse sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha, soojustatud ja valgustatud ruumi. Veemõõdusõlm ja veemõõdusõlme ruum peavad vastama AS-i Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Veesisend tuua veemõõdusõlme lühimal trassil ja läbi hoone konstruktsioonide hülsis.

Ühisveetorustikus tagame normaalolukorras vabarõhu 230 kPa, tulekahju olukorras 100 kPa.

Projekteerimisel arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega. Projekteeritavatele ühistorustikele (k.a liitumispunktid) vormistada servituudi materjalid ja saata aadressile servituut@tvesi.ee.

Ehitusloa või ehitusteatisel menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb AS-i Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku saamiseks esitada pädevale asutusele (kohalik omavalitsus) elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Ühisveevärgi torustike (sh ühendustorustikud koos liitumispunktidega) ehitamiseks esitada AS-le Tallinna Vesi enne liitumislepingu sõlmimist tööprojekt.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/