



#### Keldri põrand P-1

- Betoon 100-250 mm C25/30, XC2 ADMIX lisandiga
- Soojusis, EPS 100 või samaväärtne soojusmaterjal 200 mm
- Kiltustikulaus f16-32 paksus 200 mm

#### Keldri vahelaot VL-1

- Parkett 18 mm
- Parketi alusmatt
- Betoonpõrandaplaat 80 mm C25/30, armatuurvõrk 150x150#6 mm.

#### Keldri vahelaot VL-2 (Garasli põrand)

- Parkett 18 mm
- Parketi alusmatt
- Betoonpõrandaplaat 110 mm C25/30, armatuurvõrk 150x150#6 mm.
- Ööspaneel 220 mm

#### Vahelaot VL-3

- Parkett 18 mm
- Tycroc põrandakütte plaat
- OSB-puitlaeplaat 20 mm
- Laetelad 45x195 mm, samm 600 mm, karkassi vahele paigaldada mineraalvill

#### Katelaot KL-1

- Lainerne profiilplekk
- Roovitus 22x100 mm, samm 400 mm
- Alusroovitus 32x100, samm 400 mm
- Hingav aluskate
- Puitkarkass 45x245 mm, samm 600 mm, karkassi vahele paigaldada mineraalvill
- Puitkarkass 45x45 mm, samm 600 mm, karkassi vahele paigaldada mineraalvill
- Auruõke
- Alusroovitus 22x100mm, samm 625 mm
- GKB-kipsplaat 12,5 mm
- Viimistlus

#### Sokkel SOK-1

- Sokklohv, loon hall
- Soojusis, EPS120 Perimeter või samaväärtne soojusmaterjal 150 mm
- Hütrolisolatsioon SBS- kate või bituumenmastiks
- Columbia õõnebetoonplöök 190 mm taldetud betooniga C20/25

#### Välissein VS-1

- Marmoroc faasakate, beed
- Paigaldusliit samm 300 mm
- Tuletõkkeliiga 9 mm
- Puitroov horisontaalne 50x50 mm samm 600 mm vahel mineraalvill
- Puitroov vertikaalne 50x50 mm samm 900 mm kinnitatud nurgliigiga 145x50x150x2 samm 8 mm, noovide vahel mineraalvill
- Soojusis mineraalvill 150 mm
- Bauroc kergplöök 200 mm
- Viimistlus

#### Sisesein SS-1

- Columbia õõnebetoonplöök 190 mm taldetud betooniga C20/25

#### Sisesein SS-3

- Viimistlus
- Bauroc kergplöök 150 mm
- Viimistlus

#### Sisesein SS-4

- Viimistlus
- Bauroc kergplöök 100 mm
- Viimistlus

#### Sisesein SS-5

- Viimistlus
- 2xGKB-kipsplaat 12,5 mm
- Metallkarkass 65 mm, vahel mineraalvill
- 2xGKB-kipsplaat 12,5 mm
- Viimistlus