

Lisa 1. TULETÖKKEUSTE SPETSIFIKATSIOON

TULETÖKKEUKSED EI 30

NB! Tegemist on mitte moodulmöödus, vaid erimöödus ustega.

Töötetevõtja peab kõik ukseavad üle mõõtma !

		Olemasolevate keldriuste mõõdud					
		Ligikaudne ehituslik avamõõt					
jrk. nr.	trepikoja number	laius	kõrgus	käeliskus	võtmed	märkused	nõuded
		cm	cm		tk		
						Tumepruun tuulekoja ja keldrivaheline sile tuletõkkeuks	Tulekindel EI30. Ukse sulused peavad vastama evakuatsiooni pääsu nõuetele
1	II-trepikoda	92	192	vasak	25		
2	III-trepikoda	92	192	vasak	19		
3	IV-trepikoda	91	192	vasak	21		
4	V-trepikoda	80	192	vasak	22		
5	I-trepikoda	92	208	vasak	17	Tumepruun tuulekoja ja keldrivaheline sile tuletõkkeuks	Tulekindel EI30. Ukse sulused peavad vastama evakuatsiooni pääsu nõuetele
6	II-trepikoda	99	211	vasak	17		
7	III-trepikoda	92	212	vasak	21		
8	IV-trepikoda	92	202	vasak	11		
9	V-trepikoda	82	202	vasak	11		
10	VI-trepikoda	94	235	vasak	16		
				KOKKU:	180	tavavõtmed	
				KOKKU:	10	sarivõtmed	

Olemasolevate uste asendamine:

- Olemasolevate uste demontaaž
- Maha võetud uste utiliseerimine
- Erimöödus EI30 uste paigaldus
- Lukkude- ja käepidemete paigaldus
- Tavavõtmed 180.tk
- Sarivõtmed 10.tk
- Ukseümbruse taastamine
- Metall-liistude paigaldus
- Transport