

Muutus	Kuupäev	Projekteerija	Selgitus
Linnaosa	Kvartal	Küla	Krunt
Arhiivimärk			
Eesmärk	Joonise liik	Jooksev nr.	
UUSEHITUS	TÖÖJOONIS		
Objekti nimi ja aadress	Sisu	Möötkava	
	FERM	1 : 20	
	C/C 600 PIKKUS 6130		
	KALLE 1.4		
Kontrollitud	Suunn.ala	Plan.omr.	Joonise nr.
	RAK PIN-4669/3		
	F3		
Kuupäev	Projekteerija		
1.1.2021	MJ		

RAK PIN-4669/3 F3

KASUTUSKLASS

KOORMUSPINNA LAIUS (kand.samm)

KOORMUSED (ilma sêrestiku omakaaluta)

lumekoormus (maapinnal)

ülemise vöö alaliskoormus

alumise vöö alaliskoormus

tuulekoormus

AV. LÉPLIK LÄBIPAIN

ALUMISE VÖÖ OTSTE HORIS.PAIGUTISTE SUMMA

ÜLEMISE VÖÖ NÉTKEPIKKUS

1200 mm Oper.rate of b.s.(Sidew.) .99

Standardid,määrused,juhendid / Eurokoodeksi kohane meetod


EN 1990:2002, EN 1995-1-1:2004+A1+AC:2008+A2:2014, EN 1995-1-2+AC:2004

EN 1991-1-1:2002, EN 1991-1-2:2004, EN 1991-1-3:2006, EN 1991-1-4:2005

Sovellusohjeet: RIL 205-2017, RIL 201-2017, RIL 248-2013

NAULALEVYRAKENTEIDEN SUUNNITTELU SOVELLUSOHJE 1.2.2017 /

PROJEKTEERIMISEL KASUTATUD PROGRAMM: WoDe2000 24.04.2017



Tukireaktioiden ominaisarvot tuenta- ja kuormitustapauksittain sekä kattotuolin vaatimat tukileveydet.

Tuenta	Kuorm.	Aikal.	Tuki1	2	3
A	Omap.	Pysyvä	Y	2,1	- 2,1 kN
	Lumi	1 Keskip	Y	2,1	- 2,1 kN
	Tuuli1	Heikel	Y	-,6	- -,6 kN
		X	0,0	- -	kN
	Tuuli2	Heikel	Y	-,7	- -,8 kN
		X	,1	- -	kN
	Tuuli3	Heikel	Y	-2,1	- -2,1 kN
		X	,1	- -	kN
B	Omap.	Pysyvä	Y	1,3	2,8 - kN
	Lumi	1 Keskip	Y	1,3	2,9 - kN
	Tuuli1	Heikel	Y	-,4	-,9 - kN
		X	0,0	- -	kN
	Tuuli2	Heikel	Y	-,5	-1,0 - kN
		X	,1	- -	kN
	Tuuli3	Heikel	Y	-1,3	-2,9 - kN
		X	,1	- -	kN

Tukileveys	21	29	21 mm
Td	Keskip	Y	5,5 7,6 5,5 kN
Td kok.tuuli	Heikel	X	,5 0,0 0,0 kN
Td lmu	Heikel	Y	-1,3 -1,8 -1,3 kN
Runko (C24)	27	38	27 mm
Runko (C30)	25	35	25 mm

on käesoleva ogaplaatkostruktsioonide
projekteerimisjuhendi läbi vaadanud ja heaks kiitnud 31. mai 2017

OGAPLAADID Arvamus Kehtivusaeg
LL13 VTT-S-02366-17 31. 5.2022

ASETUS :Kui ei ole teisiti märgitud siis asetatakse sümmeetriliselt
sêlme suhtes. Ogaplaadi peasuund on näidatud joonega --
Ogaplaadi paigaldustolerants 10mm
Ogaplaadi paigalduskoht (●) elemendi serval.

KVALITEEDIKONTROLLI- JA VALMISTAMISE PÄEVIK			
VALMISTAMISE EEST VASTUTAB _____ TUG.KL.-JA. TUNNUS ____ SêRMJ. TUNNUS ____			
OK=heaks kiidetud	Toler.	OK	Märkused
Konstr. pikkus	+-10		
kêrgus h1	+-10		
h2	+-10		
Elementide asukoht			
Puumaterjali dimens.			
Ogaplaatide asetuse suurus	+-10		
suurus			
puutufungimine			
Pitud sêlmedes			
Eeltêus			
Niiskusprotsendid	MIN	MAX	
Ülemine vöö			
Alumine vöö			
Vêrguvarvad			
Tugevusklass			
VALMISTUSKUUPÄEV	___ / ___ 20___	VAHETUS	VALM. ARV

RAK PIN-4669/3 F3
18 Tükki C/C 600

Puitu 0,08421 m³
Ogaplaati 0,44880 m²
Konstruktiooni kaal 42kg

