

Väljastatud: 3.08.2021
Kehtivad kuni: 3.08.2022**ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED NR.****Objekt:** Tammneeme kula, Harjumaa**OLEMASOELVA JA SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED:**

<i>Olemasoleva võrguühenduse andmed</i>	<i>Soovitava võrguühenduse andmed</i>
Pinge: 230/400V (3F)	
Peakaitseme vool: 25 A	
Võrgulepingu number: 30027192	
3.5 Soovitav liitumisjuhtmestik ja liitumispunkt	
3.6 Muud andmed	

LIITUMISTAOTLUSE TOODE:

Tehnilised tingimused

Nõuded:

- kinnistu elektrivarustus on ette nähtud Hallikivi 10/0,4 kV alajaama õhuliini kinnistu piiri lähedal asuva liitumiskilbist LK10-3.
- Liitumispunkt Imatra Elekter AS-ga liitumiskilbis LK10-3 tarbija toitekaabli otstel.
- Liitumispunkti läbilaskevõimsus piiratakse kaitselülitiga 3x25A.
- Liitumiskilbist oma peakilpi ehitab tarbija oma vajaduste vastava liini.
- Hoone elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui selle kohta on väljastatud nõuetekohasuse audit ja võrguettevõtjale on esitatud pingestamise taotlus.

Koostaja:

/allkirjastatud digitaalselt/