

Skeem	Grupi nr.	Skeemi nr.	Tarbija nimetus	kW	In/Iv	Kaabeldus
			Cu 25 mm, PML			
	Q1		TOIDE		In=25A	AXPK PLUS 4*25
			Lüüpingepliiirid 1+2 klass			
	1		SÕOJUSPUMP		C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	2		ELEKTRIPLIIT		C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	3		Keris		C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	4		VENTAGREGAT		C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	5		NÕRKVÕOLUSEADMED		B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	6		Valve		B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	RVK1					
	7		Pistikupesa, "COMBI", 16A, 400V+240V, IP65		C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	8		Pistikupesa, "COMBI", 16A, 400V+240V, IP65		C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	RVK2					
	9		Köögi tasapinna pistikupesad		B16	XPJ-HF-D 3G2,5
	10		Köögi tasapinna pistikupesad ja kubu		B16	XPJ-HF-D 3G2,5
	11		Ahi		B16	XPJ-HF-D 3G2,5
	RVK3					
	12		Pistikupesad Köök		B16	XPJ-HF-D 3G2,5
	13		Pistikupesad Elutuba		B16	XPJ-HF-D 3G2,5
	14		Valgustus Köök-Elutuba		B10	XPJ-HF-D 3G1,5

[illegible][illegible]

Asukoht:					ASprojekt OÜ Reg.nr14956363Lits.nrTEL003759 e-mail:alexey.strizhenok@mail.ru e-mail:alexey.strizhenok@gmail.com Tel:+37253624215		
Hallikivi tee 1, Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond					TÕÖ NR.: 050921		
TELLIJA:INESRANTANEN-VISNAP							
AMET	NIMI	ALLKIRI	KPA	Projekt: ERAMULAIENDAMINE	STAADIUM	JOONIS	LEHTI
Pr.juht	A.Strizhenok				PP	EL-5	3
Kontr.	A.Strizhenok				Mõõt:	Formaat: A4	
Projekt.	A.Strizhenok				Kuupäev: 05.09.2021.a.		
Joonis: PJKskeem							