

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr

Kooskõlastuse kuupäev 24.08.2023

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11216921

Ettevõtte nimi

Kontakisik

Objekti aadress

Töö number

Töö sisu Vee-ja kanalisatsioonitorustiku asendiplaan, katete taastamine

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

* Arvestada perspektiivsete Elektrilevi OÜ kaablite paigaldamisega.

* Kaablitele tagada min0,4m pehmet pinnast. Kaablite paigaldussügavust ei tohi vähendada, vajadusel lasta allapoole(tellida võrguümberehitus). Tee alla jäävad kaablid kaitsta toruga.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Yulia Kolnes

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja