



### TINGMÄRGID

Pst.1	Püstiku number
---	Pealevoolu küttestorustik
---	Tagasivoolu küttestorustik
—X—	Liiniseadeventiil
—X—	Kuulkraan

### MÄRKUSED

- Küttemagistraalitorud isoleeritakse kivivillast koorikutega paksusega 40mm isolatsioon kaetakse alumiiniumfooliumiga.
- Küttestorustike kõrgematesse punktidesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid
- Jaotustorustik monteeritakse Press-terastorudest (tellija soovil võib aseta alu-PEX torudega)
- Tuletõkke seinast läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtõkestava materjaliga. Lähiminevad tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulpüsivust