


## MÄRKUSED

1. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik.
2. Vearvesti paigaldab OÜ Raven
3. Vearvesti kandur peab tagama vearvesti paigalpüsivuse

**Veemõõdusõlme skeem**



Nominaalne veekulud	$\text{m}^3/\text{h}$	1,6	2,5	4,0
Vearvesti läbimõõt	mm/toll	15/1/2	15/1/2	20/3/4
Vearvesti pikkus L	mm	110	110	130