

Automaatikakilp AK2

FLIR

Ruumis 229


Kasutatud tingmärgid:



AC/DC automaatika toiteplokk




Varjestatud kaabel




DIN Pistikupesa 230V 50Hz




Automaatkaitseüliiti



Rikkevoolukaitselüiti



AC/AC automaatika trafo



24 V relee

Elektrotehniline informatsioon:

In = 16A

Un = 230V

Ehituslikud andmed:

Keskuse tüüp: Kilp

Paigaldusviis: P.Pealne

Kinnitusviis: Sein

IP44

Põhjaplaadiga

Kaablid:

Sissetulevad kaablid: Ült ja alt

Väljuvad kaablid: Ült ja alt

Vajaminev kilbi ruum: 120 moodulit

Reservruumi vähemalt 50%

Vajaminev kilbi sügavus 200 mm.

