

**Seadme tüüp (ja teenindusala)**  
 SV1: Dospel erato (Kontori)  
 SV2: Dospel erato (Ladu) - Vahetada kontrolleri  
 SV3: Ouman Ouflex (Ladu)  
 SV4: Dospel erato (Tootmine) - Vahetada kontrolleri  
 SV5: Dospel erato (soojustagastus)  
 S6: Dospel erato (Tootmine) - Vahetada kontrolleri  
 SV7: Dospel erato (Tootmine)  
 SV10: Swegon class unit px (Puhkeruum)  
 SV11: Swegon class unit px (Puhkeruum)  
 SV12: Komfovent verso CF3500 (Naiste riietusruum)

Külmamasin: GEA GLW  
 Jahutuse juhtimiskeskus - Vahetada kontrolleri

Fancoil (kontori): Aurora FP-51KM

Kompressor #1: Garden Denver VS26


**Seadme tüüp**  
 SS kontrolleri 1: Ecomatic EC-201/1 (lisada kommunikatsiooni kaart)  
 SS kontrolleri 2: Ecomatic EC-203 (lisada kommunikatsiooni kaart)

Fancoil (Kontori): Aurora FP-51KM  
 Fancoil (Tootmine): Aurora FP-102KM  
 Fancoil FC 1-4 (Tootmine): Güntner GGBK

ÕSK 1-4: SKS Effect G

SA1: Peasoojusarvesti - liidestada mõõtesüsteemiga  
 VA1: Peaveearvesti - liidestada mõõtesüsteemiga  
 MA1: I toiteseksiooni võrguanalüsaator  
 MA2: II toiteseksiooni võrguanalüsaator

**TINGMÄRGID**



- TCP/IP-VÕRK - 4P F/UTP Cat.6
- HOONEAUTOMAATIKA ALAMVÕRK - J-Y(ST)Y 2x2x0,8 - Modbus
- KULUARVESTITE ALAMVÕRK - KLMA 4x0,8+0,8 - M-BUS
- VENT/JAHUTUSE JUHTIMINE - OLEMASOLEV KAABELDUS
- ERIPUNKTI KAABELDUS - KLMA 4x0,8+0m8
- FANCOILI JUHTIMISE KAABELDUS - CQR 8x0,22



Hoiame Kokku Grupp OÜ  
 Mäealuse 2/1, Tallinn  
 Harju maakond, Eesti, 12618  
 tel. +372 555 10 442  
 http://deltae.ee  
 MTR reg. nr. TEL002994  
 Äriregr. nr. 12422717

TELLUJA:	FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ		
TEOSTAJA:	Markus Koert		
KONTROLLIS:	Kristjan Hiob		
CAD:	EA	MÕOTKAVA:	
PROJ. ALA:	EA	STAADIUM:	PP
KUUPÄEV:	27.09.2021	LEHT/LEHTI:	01/01
VERSIOON / MUUDATUS:	1.0	TÖÖ NR:	562

JOONISE NIMI:	Hooneautomaatika struktuurskeem	
TÖÖ NIMI:	FLIR automaatika	