

Räästaplekk, tsingitud, $t=0,6\text{mm}$.
Toon: RR23 tumehall.
Jätkud teostada kahekordse
püstvaltsliitena

ECOTERM+ 500
Müüritse tulepüsivus REI240

OKL-01
-Eterniit
-Puitlaud ~25mm
-Sarikad ~75x200mm

Tsingitud veeplekk.
220mmx90mm. Toon
RR23 tumehall

Plekikruvi tihendiga,
samm 300mm. Eterniiti
auk ette puurida.

Elastne mastiks
PENOSIL
Roof&Facade
Elastic

Naaberhoone
olemasolev katus
(OKL-1)

ESSVE 10,5X210mm
kergebetonkruvi HEAVY
LOAD TX40/CORRSEAL/C4
300mm sammuga kinnitatud
läbi sarikate Bauroc seina.

Bituumenlint vahe täiteks

Immutatud puitklots
kalde andmiseks

Välisviimistlus, klaaskiust
armeeringivõrgul
lubisement-kergekrohv
Sakret MAP-MFF, min
15mm, toon RAL9002
(hallikasvalge).
Korhvi aluspind kruntida
Sakret TGW-ga.

Sakreti pleki ja
krohvistseemi liiteprofiil
LKV-146.W45

Vuukides Bauroc
poorbetonliim

Vuugisarrus $\varnothing 8\text{-B500B}$,
kogu seina pikkuses (~
11,6m) esimeses ja igas
4ndas horisontaalvuugis.
Armatuur paigaldada kivisse
tehtud uurde sisse, mis
täidetakse enne
armatuurvarraste
paigaldamist Bauroc
POORBETONILIIMIGA.

Vuugisarruse kaugus plokki
välispinnast peab olema
umbes 60 mm.