


				TÄHIS	TARBIJA	A/A	JUHTMESTIK
D Rev.	E Rev.	F Rev.					
					Sisestus liitumiskilbist		AXPK4G16
	Liigpinge kaitse klass 1+2						
1	Pliit	C16		XPJ HF D 5G2,5			
2	Gaasikatel	C16		XPJ HF D 5G2,5			
3	Reserv	C16					
	RVK, 4P, 40A, 30mA						
4	PP,Eluruum	B16		XPJ HF D 3G2,5			
5	PP, tuba1, sahver.	B16		XPJ HF D 3G2,5			
6	PP, kabinet, tuba2.	B16		XPJ HF D 3G2,5			
7	PP, tuba3, tuulekoda.	B16		XPJ HF D 3G2,5			
8	Nõudepesumasin	B16		XPJ HF D 3G2,5			
9	Ahi	B16		XPJ HF D 3G2,5			
	RVK, 4P, 40A, 30mA						
10	Pesumasin	B16		XPJ HF D 3G2,5			
11	Kuivati	B16		XPJ HF D 3G2,5			
12	PP, välis.	B16		XPJ HF D 3G1,5			
13	Küttekollektor 1	B10		XPJ HF D 3G1,5			
14	Küttekollektor 2	B10		XPJ HF D 3G1,5			
15	PP, köök.	B16		XPJ HF D 3G2,5			
16	PP, ip44, WCd ja tehruum	B16		XPJ HF D 3G2,5			