

Projekteeritav soojussõlm nr.1 (keldris/tehnilises kanalis)
Küttesüsteem $Q=180\text{kW}$ $70/50^\circ\text{C}$ $dP=35\text{kPa}$

Projekteeritav soojussõlm nr.2 (keldris/tehnilises kanalis)
Küttesüsteem $Q=180\text{kW}$ $70/50^\circ\text{C}$ $dP=35\text{kPa}$

Projekteeritav soojussõlm nr.3 (keldris/tehnilises kanalis)
Küttesüsteem $Q=180\text{kW}$ $70/50^\circ\text{C}$ $dP=35\text{kPa}$

Projekteeritav soojussõlm nr.4 (keldris/tehnilises kanalis)
Küttesüsteem $Q=180\text{kW}$ $70/50^\circ\text{C}$ $dP=35\text{kPa}$

Projekteeritav soojussõlm nr.5 (keldris/tehnilises kanalis)
Küttesüsteem $Q=180\text{kW}$ $70/50^\circ\text{C}$ $dP=35\text{kPa}$

