

SPETSIFIKATSIOON

	VENTILATSIOONISÜSTEEM				
Nr.	Nimetus	Mõõt	Tüüp	N	L[m]
1	Vent.agregaat Airobot S2 , right ERV SP: L=121 l/s, $\Delta p=100$ Pa, VT: L= 121 l/s, $\Delta p=100$ Pa, Komplektis automaatika ja filtritega Sissepuhkele filtrid M5+F7 Väljatõmbele filter M5	SV-1	Airobot	1kompl.	-
2	Välisrest	YGS-250	Lindab	2tk	-
3	Välisrest	YGS-160	Lindab	1tk	-
4	Painduvad mürasummutid	D=200mm	Lindab	2tk	-
5	Painduvad mürasummutid	D=125mm	Lindab	1tk	-
6	Sissepuhkeplafoon	KTS-100	Fläktwoods	5tk	-
7	Sissepuhkeplafoon	KTS-125	Fläktwoods	4tk	-
8	Sissepuhkeplafoon	RKPK-100	Fläktwoods	1tk	-
9	Väljatõmbeplafoon	KSO-100	Fläktwoods	9tk	-
10	Väljatõmbeplafoon	KSO-125	Fläktwoods	3tk	-
11	Väljatõmbeplafoon	KSO-100-C	Fläktwoods	1tk	-
12	Mürasummuti	LRCB-100-500	Lindab	6tk	-
13	Mürasummuti	LRCB-125-500	Lindab	4tk	-
14	Mürasummuti	LRCA-100-500	Lindab	2tk	-
15	Mürasummuti	LRCA-125-500	Lindab	2tk	-
16	Mürasummuti	LRCA-200-1000	Lindab	2tk	-
17	Reguleerklapp	IRIS-100	-	1tk	-
18	Reguleerklapp	IRIS-125	-	1tk	-
19	Reguleerklapp	IRIS-160	-	1tk	-
20	Reguleerklapp	IRIS-200	-	1tk	-
21	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=100mm	Lindab	-	~32jm

SPETSIFIKATSIOON

22	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=125mm	Lindab	-	~38jm
23	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=160mm	Lindab	-	~10jm
24	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=200mm	Lindab	-	~21jm
25	LAM 50mm soojusisolatsioon	LAM50mm	Isover	-	~50m2
26	Tagasivooluklapp	D=160mm	-	1tk	-
27	Jahutuspatarei	MLV-200	Vallox	1kmpl	-
28	CK-125-C köögiventilaator kiiruseregulaatoriga	CK-125-C	-	1kmpl	-
29	Võrk matt 30mm ALC	30mm	Paroc	-	~5m2
	KÜTTESÜSTEEM				
30	Põrandakütte toru (plast) PE-RT	D=20x2,0mm	-	-	~833m
31	Põrandakütte kollektor 4-kontuurile, komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus-ja tühjenduskraan, kontrollid	4-ne	NJT-4	1kmpl	-
32	Põrandakütte kollektor 8-kontuurile, komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus-ja tühjenduskraan, kontrollid	8-ne	NJT-8	1kmpl	-
33	Termostaatventiil+ajam	-	-	12tk	-
34	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	1''		2kmpl	-
35	Termostaat põrandaküttele (õhuanduriga)	-	-	4tk	-
36	Termostaat põrandaküttele (põrandanduriga)	-	-	6tk	-
37	Plasttoru isolatsiooniga 30mm	D=25x2,5mm	-	-	5jm
38	Plasttoru isolatsiooniga 30mm	D=32x3,0mm	-	-	25jm
39	Maasoojuspump nt. Bosch 7001i 2-8kW Q soojus=7,6kW. Komplektis automaatikaga, veeringluspumbaga, 3-tee vekselseventiiliga, integreeritud soojaveeboileriga 180l, paisupaagiga ning 9 kW-se elektrilise küttekehaga.	-	Bosch	1kmpl	-

SPETSIFIKATSIOON

40	Pump koos sagedusmuunduriga ALPHA2 L 15-60 130; q=0,36 l/s; H= 20 kPa	-	Grundfos	1tk	-
41	Paisupaak, V=25 l, algrõhk 0.5 bar	Flexcon TOP 35/0.5	Flamco	1tk	-
42	Akumulatsioonipaak, V=100 L	100L	-	1tk	-
43	Kaitseklapp, avanemisrõhk 3,0 bar	-	Flamco	1tk	-

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada
mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud