




AKENDE SPETSIFIKATSIOONID							
Tähis	Kogus	Ava mõõt (LxK mm)	Vaade väljast	Tehnilised andmed	Viimistlus	Nõuded akendele	Märkused
A-1	1	2 300×2 400		Soojusläbivus: $U \leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; Helipidavus: $R'w \text{ (C, Ctr)} = 32 \text{ (0; -5) dB}$; Päikesekiirgustegur: $g=0,4$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33;	nõuded akendele: klass A3; õhuläbilaskvus: klass 4; veepidavus: 7a; vastupidavus tuulekoormusele: C2;	Puitaluumiinium raamis 3x klaaspaketiga aken; pakett argooniga täidetud; mitteavatav; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga
A-2	1	2 000×4 175		Soojusläbivus: $U \leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; Helipidavus: $R'w \text{ (C, Ctr)} = 32 \text{ (0; -5) dB}$; Päikesekiirgustegur: $g=0,3$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33;	nõuded akendele: klass A3; õhuläbilaskvus: klass 4; veepidavus: 7a; vastupidavus tuulekoormusele: C2;	Puitaluumiinium raamis 3x klaaspaketiga aken; pakett argooniga täidetud; mitteavatav; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga
A-3.1	1	3 585×2 400		Soojusläbivus: $U \leq 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; Helipidavus: $R'w \text{ (C, Ctr)} = 32 \text{ (0; -5) dB}$; Päikesekiirgustegur: $g=0,4$	Väljast: must, RAL9004/RR33 Seest: must, RAL9004/RR33;	nõuded akendele: klass A3; õhuläbilaskvus: klass 4; veepidavus: 7a; vastupidavus tuulekoormusele: C2;	Puitaluumiinium raamis 3x klaaspaketiga nurgaaken (külgneb aknaga A-3.2); pakett argooniga täidetud; mitteavatav; paigaldusel kasutada aurutõkke- ja aknatihendusteipi (kasutada süsteemset lahendust); konkreetne aknapakett täpsustada koostöös tootjaga

MÄRKUSED:

- KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
- KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
- KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHTITUSINSENERIGA.
- KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALTPAIGALDUSIUHISTELE.
- KÕIK MÕÕDUUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTITUSEL.
- KÕIK MÕÕDUUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHITA.
- AVATÄIDETE MÕÕTUDEKS ANTUD AVA MÕÕDUUD.