

ELEKTROTEHNILISED ANDMED:		ELEKTROTEHNILISED ANDMED		KONSTRUKTIIVSED ANDMED	
1. NIMIPINGE	Un= 400/230 V, 50Hz	1. KAITSEASTE	IP31C	1. KAITSEASTE	IP31C
2. PEAKAITSME NIMIVOOL	In=3x20 A	2. PAGALDUSVIIS	SÜMSTATUD	2. PAGALDUSVIIS	SÜMSTATUD
3. LAHUTUSVÕIME	Ile=6 kA	3. KINNITUSVIIS	SEINAPEALINE	3. KINNITUSVIIS	SEINAPEALINE
4. INSTALLEERITUD VÕIMSUS	Ple=71 kW	4. TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLINE	4. TEENINDUSVIIS	ÜHEPOOLINE
5. TARBIMISTEGUR	0,2 (0,2-0,7)	5. UKSE TÜÜP	SULETAV	5. UKSE TÜÜP	SULETAV
6. ARVUTUSLIK VÕIMSUS	Pa≈14kW	6. UKSE KÄTE	VARV/TÄPSUSTADA	6. UKSE KÄTE	VARV/TÄPSUSTADA
7. ARVUTUSLIK VOOL	Ia≈20 A	7. TOITEKAABLI SISESTUS	ALT	7. TOITEKAABLI SISESTUS	ALT
8. TOITEVÕRK	TN-C (4-juhtmeine, L1,L2,L3,PE,N)	8. VÄLJUNDKAABLID	ÜLEVALT/ALT	8. VÄLJUNDKAABLID	ÜLEVALT/ALT
9. JUHISTIKUSÜSTEEM	TN-S (5-jooneline, L1,L2,L3,PE,N)	KESKUSSESSE JÄTTA RESERVRUUMI ~20% MAHUST TELLUJA SOOVIB SUURT KILPI, SUURUS KOOSKÕLASTADA			
10. ELEKTRIPAIGALDISE LIGITUS	2 liik				