

KÜTTE JA VENTILATSIOONI SPETSIFIKATSIOON

17.01.2022

Ring ja Ruut Insenerlahendused

OBJEKT:

Laagri alevik, Saue vald, Harju
maakond

NR	TÄHISTUS	NIMETUS, TÜÜP, TEHNILISED NÄITAJAD	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
VENTILATSIOON					
1		Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø100 mm	22 m	
2		Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø125 mm	15 m	
3		Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	Ø160 mm	15 m	
4		Välisrest	RVDV-200	1	ETS NORD
5		Värskeõhuklapp	VH-100	1	Nt Flexit
6		Väljatõmbeplafon	KSU 100	6	
7		Väljatõmbeplafon	RKPK-100	2	
8		Müra summutaja	KVAp-160-1000-0	1	
9		Müra summutaja	KVAp-160-600-0	1	
10		Soojusisolatsioon õhukanalile Ø100 mm	SI50	6 m	
11		Soojusisolatsioon õhukanalile Ø160 mm	Armaflex 26 mm	8 m	
12		Pööningul vent.torude ühendamine ja soojustamine		1 kmpl	
13		Olemasolevate fresh-klappide kontrollimine, puhastamine ja filtra asendamine		4 kmpl	
14		Avade puurimistööd		Ca 10 kmpl	
15		Olemasolevate väljatõmbeventilaatorite eemaldamine		4 kmpl	
LISAMATERJALID KÕIKIDELE SÜSTEEMIDELE					
1		Tarnimine			
2		Paigaldustööd			
4		Seadistamine			
3		Katsetamine			
5		Isoleerimine			
6		Kontroll- ja puhastusluugid		tk	Vastavalt tegelikule vajadusele
7		Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis			

KÜTTE JA VENTILATSIOONI SPETSIFIKATSIOON

17.01.2022

Ring ja Ruut Insenerlahendused

OBJEKT:

maakond

Laagri alevik, Saue vald, Harju

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Antud loetelus ei ole loetletud ventilatsioonitorude põlvi, üleminekuid, hargnemiselemente ja ühenduskaste, need tuleb arvestada vastavalt tegelikule vajadusele. Juhul, kui seletuskirjas või joonistel kirjeldatud tööde teostamiseks on vajalikud ülaltoodud loetelus loetlemata materjalid või tooted, kuuluvad need samuti töövõtu hulka.

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Koostas: Everyn Kallemets