

## TAOTLUSE ESITAJA

Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

## VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Laiaküla Viimsi vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam KALLAVERE 110/35/10	Toitefiider AGRO I:KAL	Jaotusalajaam 5306:(Maardu)	Jaotusfiider F2:5306:(Maardu)

## TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

## SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

## ELEKTRILEVI TEGEVUSED

- Tarbimiskoha Viieaia tee 24 liitumispunkt Elektrileviga asub liitumiskilbis 8539LK.
- Soovitud peakaitsme nimivool - 3x25 A.
- Minimaalne 1-faasiline lühisvool - 1,957 kA.
- Elektrilised parameetrid täpsustuvad projekteerimise käigus.

## KLIENDI TEGEVUSED

- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevõõndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt seadme ohutuse seadusele.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | Peep.Herm@enefit.ee

**Koostatud:** 30.11.2021

**Kehtib kuni:** 30.11.2022