



AIA ELEKTER OÜ

Jaan Venteri tee 5-20, Harkujärve küla, tel. 5042044

Reg. nr. 12407014, Swedbank a/a 221056712587

23.04.2021.

Toon ära Tallinnas, asuva korteri elektripaigaldise kontrollimisel avastatud puudused, mis takistavad positiivse auditi protokollil väljastamist:

1. Kilbil puudub skeem.
2. Elutoas ning magamistoas on nii maanduskontaktidega kui ilma maanduskontaktideta pistikupesad.
3. Duširuumis ning magamistoas asuvate pistikupesade maanduskontaktides puudub ühendus kilbis asuva maanduslatiga.
4. Köögis asuvatel pistikupesadel puuduvad maanduskontaktid.
5. II korrusel asuvatel pistikupesadel puuduvad maanduskontaktid.
6. II korrusel asuval harutoosil puudub kate.

Lugupidamisega