

"A"

3-3

4-4

UNP140 S355J2
l=2200mm 2tk

betoneerida toel
nt weber.vetonit JB 600/3

UNP140 S355J2
l=2200mm 2tk

-10x80 l=270mm
S355J2

keevitada
a=4mm

keermelatt M10x180 8.8 4tk +
Hilti HIT-HY 170 või analoog
(avad Ø12 h=100mm ette puurida)

UNP120 S355J2
l=2260*mm 2tk

-10x80 l=270mm
S355J2

-6x50 l=120mm
S355J2 4tk

UNP120 S355J2
l=2260*mm 2tk

keevitada
a=4mm

keermelatt M10x180 8.8 4+4tk +
Hilti HIT-HY 170 või analoog
(avad Ø12 h=100mm ette puurida)

keevitada
a=4mm

UNP120 S355J2
l=2260*mm 2tk

keermelatt M10x120 8.8 3tk +
Hilti HIT-HY 170 või analoog
(avad Ø12 h=100mm ette puurida)

katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbaga
vastavalt tulepüsivusnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus – vastavalt tootja juhendile)

-10x120
l=380mm S355J2

keevitada
a=4mm

tsementsegust tasanduskiht
~10...15mm

-10x120
l=300mm S355J2

keevitada
a=4mm

tsementsegust tasanduskiht
~10...15mm

Märkused:

1. Üldised märkused vt seletuskiri.
2. Materjalide kulu kokkuvõte vt joonis EK-7-01.
3. NB! Kõik mõõdud täpsustada kohapeal enne tööde alustamist.
4. Tööde teostamise järjekord vt Lõige 1-1 ning seletuskiri.

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev



Novarc Group AS
Reg. kood 10226774
Mustamäe tee 46
10621 Tallinn
novarc@novarc.ee

MTR: EP, EL10226774-0001
FPR000006

