

Müüritud kütteseadme PASSKütteseadme nr. 3/201420. juuni 2014 a.

Käesoleva kütteseadme planeerimisel ja ehitamisel on järgitud:

TuOS EVS 812:3. münd kettired
redesindlika alt 4.

Tellija: _____

(nimi)

Objekt: _____

Kütteseadme on: ☒ Põhiküte _____ Abiküte _____ Kombineeritud küte _____Korsten Materjal tellis Ristlõige 270 x 140 mm Pikkus 6 mKütteseadme tüüp ahv

(Pliit soemuuriga, küttepliit, ahi, vm.)

Kütteseadme kirjeldusKaal 1,7 tMõõdud 0,7 x 0,9 x 2,15 mKolle (maht, kasutatud materjalid) 0,1 m³; samott-tellis SA-5Lõõrid (kasutatud materjalid, lõõrisüsteem) kahel laskuva lõõriga,
samott-tellis SA-5, pottkütetellis PTTVälispind (kasutatud materjalid) pinane tellis VTTLubatud kasutatava kütuse liik halupuu

Maksimaalne küttepuu niiskusesisaldus 20 %

(halupuu, puitbrikett, turbabrikett, vm)

Kütuse kogus ühe kütiskorra kohta min 5,8 kgmax 11,5 kgKütteseadme nominaalvõimsus 1,2 KWSalvestuse kestus 24 hKõetav pind 76 m² 90 m³Kasutegur > 71 %Väljuvate suitsugaaside temperatuur 230 °C (max temperatuur)Õhu vajadus kütmisel > 58 m³

Müüritud kütteseadme PASS

Küttesead nr.

20 a.

Käesoleva kütteseadme planeerimisel ja ehitamisel on järgitud:



Hooldus regulaarne süstehäärkude puhastamine 1x aastas

(puhastustihedus, Tuleohutuse seadus § 11 Ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslööri puhastamine)

Garantii 2a.

Garantii on kehtiv kui kliendil on esitada korralise korstnapühkimise aktid.

Tahma süttimisest korstnas tuleb teavitada Häirekeskust 112!

Lõõristiku skeem või kirjeldus:

Koldest väljub tõusur lõu kogu kolde laius. Põhja lae alt jaguneb tõusur kolme laskuvas küljes, mis ühinevad koldevõlvil peal (ette on paigaldatud puhastusluuk). Koldevõlv kolmelt küljelt tõuseb viimane tõusur, mis on muletav pöördoleviga.

Müüritud küttekolde Passiga koos on kliendile üle antud ka kasutus- ja hooldusjuhend

(Kliendi nimi, allkiri)

/