

TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU LIITUMISEKS MUUGA AEDLINNA ÜHISKANALISATSIOONIGA

Kinnistule on Muuga aedlinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde käigus rajatud uus liitumispunkt ühiskanaliseerimisega. Liitumispunkt asub tänava maa-alal, kuni 1m kaugusel kinnistu piirist.

Liitumispunkti asukoht projektis tähistada ning esitada kanaliseeritav reoveekogus (m³/d). Kinnistu kanalisatsioonisüsteem projekteerida rangelt lahkvoolne. Sademe- ja drenaaživee reovee-kanalisatsiooni juhtimine on rangelt keelatud.

Kinnistu liitumiseks ühiskanaliseerimisega peab eelnevalt olema rajatud või koos kanalisatsiooni lahendusega projekteeritud ka kinnistu nõuetekohane veemööduõlm sõltumata vee allikast. Veemööduõlm peab olema taadeldud vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Kanaliseerimise paisutuskõrguseks kinnistul arvestada projekteerimisel maapinna abs. kõrgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu juures. Nimetatud kõrgusarvust allpool keldris paiknevate sanitaarseadmete äravoolud pumbata üle. Sauna ja pesuvee puhul on uputuse vältimiseks lubatud kasutada ka töökindlat tagasilöögiklapi või siibrit. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Kinnistu kanalisatsioonitorusiku ehitusprojekt esitada AS-ile Tallinna Vesi koostööks kahes eksemplaris. Projekt peab olema eelnevalt koostööks kinnistuomaniku poolt.

Projekti koostööks käigus sõlmime kinnistu omanikuga liitumislepingu.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projekti koostamiseks leiate:

<http://www.tallinnavesi.ee/et/Ettevõttest/Organisatsioon/Tehnilised-nouded>

AS Tallinna Vesi