

**Tehnilised tingimused kinnistu
liitumiseks ühisveevärgiga**

Meie: 13. Aprill 2021. a

Teema: Tehnilised tingimused

Asukoht: , Maardu linn, Muuga

Omanik:

E-post:

Käsitletud: veevarustus

VEEVARUSTUS:

Elamu olmevesi (0,45 l/s) lahendada De 110 ühisveetorustikust. Kinnistu veevarustuse liitumispunktiks on tänavamaal, kinnistu piiri lähedal projekti järgne ühisveevärgi sulgseade – maakraan (X: Y:) . Liitumispunkt täpsustub peale liitumisprojekti elluviimist (teostusjoonisel).

Kinnistuisene välisveetoru projekteerida ja rajada alates liitumispunktist kuni veemöödusõlmeni (kaasa arvatud) järgides käesolevates tingimustes esitatud nõudmisi.

Kinnistuisese veetorustiku materjal peab vastama standardile EVS-EN 12201.

Veetoruna võib kasutada PE100 RC veetoru PN10, SDR 11, DN 32*3,0.

Veetoru paigaldussügavus peab olema 180cm. Veetorustiku paigaldamisel kinnitada veesisendtorule (kerituna spiraalis ümber veetoru) D2,5mm² vaskkiud märkekaabel, mille üks ots tuuakse maakraani kape alla ja teine kinnitatakse veemöödusõlmes veearvesti konsooli külge. Veetorustiku paigaldamisel asetada 0,3...0,5m kõrgusele toru laest kilelint kirjaga „VESI“. Sisendtorustiktuuakse veemöödusõlme läbi hoone vundamendi või vundamendi alt hülssis. Hülss väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt.

Veetorustik peab olema ehitatud liitumispunktist veemöödusõlmeni ühes tükis ning ilma väljavõtete/hargnemisteta.

Liitumispunkt peab olema nähtaval. Selle katmine kiviparketi, asfaldi ja muu materjaliga on keelatud.

Enne veemöödusõlme on lubatud veetorustikul kasutada ainult elektrikeevis liitmikke.

Surveproovi teostamise korraldab ehitaja MTÜ Ploomipuu Vesi esindaja juuresolekul.

Veemöödusõlme väljaehitamisel lähtuda ka AS Tallinna Vesi nõuetest.

Kinnistu veemöödusõlme rajamisel lähtuda standarditest EVS 835:2014 ja EVS-EN ISO 4064-5:2017.

Liitumispunktis tagame normaalolukorras vabarõhu 2x hoonestusele.