

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: eramu

Asukoht: Maardu

Käsitatud: reoveekanalisatsioon

VEEVARUSTUS

teel puudub AS-le Tallinna Vesi kuuluv või opereerimisel olev veevarustuse ühisorustik. Lähim ühisveetorustik paikneb ca 120 m kaugusel : teel.

KANALISATSIOON

Eramu reovesi juhtida Putke tee de 160mm reoveekanalisatsiooni ühisorustikku kasutades olemasolevat de 110mm kanalisatsiooniühendust.

Liitumispunkt (kontrolltoru) paikneb kuni 1 m kaugusel väljaspool kinnistu piiri, tänavamaal.

Liitumispunkti koordinaadid: X:

Täiendavalt projekteerida kinnistusesine kanalisatsioonitorustik alates liitumispunktist kuni hooneni.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse kinnistu poolt esimese ühiskanalisatsiooni juurde kuuluva kanalisatsioonikaevu kaane kõrgusest 10 cm võrra kõrgem tase.

Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste ja tagasivoolu vältimiseks. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Ühiskanalisatsiooni juhitavad reoveed peavad vastama Tallinna Linnavolikogu 15.06.2006.a. määruses nr. 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" nõuetele.

Drenaaži ja sademevee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud.

Projekteerimisel arvestada AS Tallinna Vesi tehniliste nõuetega.

Ehitusloa või ehitusteatisel menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb AS-le Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku saamiseks esitada pädevale asutusele (kohalik omavalitsus) elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/