

Loige 1-1

Diagram illustrating the cross-section of a bridge deck (Loige 1-1) with various dimensions and structural details:

- Dimensions (m):**
 - 0,90
 - 2,88
 - 2,00
 - 4,50
 - 1,60
- Structural Details:**
 - Proj. äärekivi (100x8x20cm) h=0 cm
 - Paigaldusbetoon C16/20, h=8 cm
 - Proj. äärekivi (100x8x20cm) h=3 cm
 - Paigaldusbetoon C16/20, h=8 cm
- Levels (m):**
 - H=7.84
 - H=7.50
 - H=7.56
 - H=7.56
 - H=7.68
 - H=7.65
- Other Labels:**
 - Meika 9 hõlme fassaadijoon
 - OLEMASOLEV BETOONSILLUTIS
 - Kinnistu plir
- Gradients:**
 - ~6,5%
 - 2,5%
 - 2,0%
 - 4,0%

Murukivi vuukidesse graniitsõelmed	10cm
Paigaldusliiv	3..5cm
Lubjakivikillustikalus	25cm
fr. 8/16	5 cm
fr. 16/32	20 cm
Keskliiv ($f \geq 2m/\ddot{o}öp$)	20cm
Täiteliiv ($f \geq 1,0m/\ddot{o}öp$) (vajadusel)	
Ol. olev pinnas	

- 1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt. Konstruktsiooniline muudatus tänava maa-alal tuleb eelnevalt täiendavalt kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
- 2) AC 12 surf segus 100% tardkivikillustikku (70/100; Gc90/15; AnNR, LA25; FI25) A/B katted taastada ühe tervikliku paigana."
- 3) Lubjakivikillustikalus SÕIDUTEE all rajada kiilumismeetodil (fr. 16/32 kiiluda fr. 8/16 , kulunorm 15 kg/m²) vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" MTM 23.11. 2020. a määrus nr 101. Emin=170 MPa
- 4) Kasvumulla kasvumise sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlblikuks.
- 5) Puu juurekaitsevööndis teostada kaevetöid käsitsi, tagada juurekava max säilimine. Vajadusel kaevata käsitsi. Puu juured kaeviku rajamisel kaitsta geotekstiiliga kuivamise eest.
- 6) Tagasitäide ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,3 m
- 7) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
- 8) Ol. oleva a/B katte serv ja proj. katte serv sujuvalt kokku viia.
- 9) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" Maanteeameti peadirektori käskkiri nr. 0314, 23.12.2015.a.
- 10) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhis" Maanteeameti peadirektori käskkiri nr. 0215, 22.11.2016.a.
- 4) Katte taastamisel lähtutud "Tallinna linna kaevetööde eeskiri" määrus nr. 32, 2.09.2004.a. LISA määrus nr. 42 jõustumine 1.01.2012.a.