



ARMATUURI SPETSIFIKATSIION

Nr.	Tüüp	Arv	Kogu	Reinustuse	Arv	Kogu	Reinustuse	Märkused
A 1	4800x600x250	4	31,8	10	8	16	1000	25
A 2	4800x600x250	2	1,7	10	8	16	1000	25
A 9	4800x300x250	13	26	10	8	16	1000	25
C 1	4800x600x250	8	31,8	10	8	16	1000	25
C 2	4800x300x250	16	31,8	10	8	16	1000	25

Katuslae paneelide loetelu

Pos.	Pikkus	Laius	Vajadus
1	4800	600	26
2	4800	300	2

Katuslae normatiivsed koormused

1. Omakaal	2. Lumekoormus	3. Kasukoormus
0,23 kN/m ²	1,2 kN/m ²	0,75 kN/m ²

- Märkused:
- Vahelaepaneelid valmistada standardile EVS-EN 12602:2016 "Autoklaavitud sarrustatud poorbetoonist valmistisooded".