

LATISTUS	SKEEM	GRUPP	TARBIJA NIMETUS	P _i (kW)	I _n (A)	KAABEL
230/400 V 50 Hz L1, L2, L3, N+PE			Allaviik maanduskontuuri			Cu25
			Sisestus LK215094-st (3x16A)	21,5	B16	AXPK 4g16
			Liigpingepiirik, tüüp 1+2			
L1		01	Soojuspump	2,5	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		02	Veeboiler	2,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		03	Küpsetusahi	2,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		04	Elektripliit	3,7	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		05	Põrandaküte	2,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		06	Külmkapp	0,2	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		07	Pesumasin	1,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		08	Pesukuivati	1,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		09	Käterätikuivati	0,2	B10	XPJ-HF D 3g1,5
		10	Köögikubu	0,2	B10	XPJ-HF D 3g1,5
L2		11	Pistikupesad/eluruumid	3,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		12	Pistikupesad/köök, niisked ruumid, tehnoruum	2,0	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		13	Pistikupesad/välispistikud	0,4	B16	XPJ-HF D 3g2,5
		14	Valgustus/köök, eluruumid	1,2	B10	XPJ-HF D 3g1,5
		15	Valgustus/niisked ruumid, tehnoruum	0,6	B10	XPJ-HF D 3g1,5
		16	Valgustus/välisvalgustus	0,2	B10	XPJ-HF D 3g1,5
		17	Pööningukorrus (perspektiivne)	1,0	B16	(XPJ-HF D 3g2,5)
		18	Saunamaja (perspektiivne)	3,6	B16	(XPK-HF D 3g4)
		G	Generaatori sisend (max 3.5 kW)		B16	XPK-HF D 3g4
L3		G1	Veepump	0,8	B10	XPK-HF D 3g2,5
		G2	Pistikupesad köögis, 2 tk	0,8	B16	XPJ-HF D 3g2,5

TEHN.INFO:

Nimipinge Un
Nimivool In
Term. lühisvoolu taluvus Ik
Juhtimistisüsteem
Ehitusviis
Paigaldusviis
Kaitseaste
Sisenevad kaablid
Väljuvad kaablid
Kaablite ühendus
Reservruum
Sisesehelate markeering
Seadmete markeering
Tunnus

~400/230 V
25 A
6 kA
TN-C-S
seinakilp
süvistatud
IP34
alt
alt/ülevaht
klemmidele
25 %
tootja poolt
tootja poolt
PJK

Nr.

Kirjeldus

Muudatuse kirjeldus

Muutja

KILBI PJK SKEEM

03 - Skeemid